

para as paredes internas. - Não posso
sofocar a fumaça do mesmo modo res-
peito a'quellas das paredes dos pari-
choes. - No projecto se encontram essas
paredes com treze meios palmos em
huns lugares e trez nos outros, entendendo que
dois palmos e meio será muito suf-
ficiente para a parte de baixo e das
collegadas para o primeiro andar. -
He visto o que sobre a planta tenho a
informar a V. Ex.^a; depois de fallar sobre
o inadveramento por não comprehender
bem os cortes que tenho presentados e não
querer em semelhante materia aventurar
supposições. - Quanto a parte descrip-
tiva que acompanha a planta, tenho
a honra de V. Ex.^a o seguinte: - Não
concordo com a proporção de uma par-
te de cal, para quatro de areia, que ahi
se vê para a preparação da argamassa
para as paredes, por que devendo ser
a areia grossa como marca a mesma
discussão e' claro que maior será o va-
rio e' cortado entre a totalidade das grãos,
e como nas argamassas o cal occupa
sempre o intervalo deixado por entre
grãos d'areia, e' provavel que com a cal
marcada não se fecharão os vazios
estão formados, o que sobre maneira
prejudica a solidez da parede. -
He a avaliação previa do volume -